

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Imrychova 982

PSC, obec: 143 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Kamýk, 1859/79


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6691,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 851,3 (95 %)  
Elektřina - 48,2 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,24 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>G</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	87 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	134 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Vytápění	103 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>G</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 693498.0

Vyhotoveno dne: 07.02.2025

Podpis:

STOPTERM s.r.o.  
140 00 Praha 4, Plamínkové 1564  
IČ: 260045531, DIČ: CZ260045531